LICENCE

LCIE N° : 17016 / 702300

Titulaire : *License Holder:*	**KAUFEL SA** Route de Saint Martin d'Ordon; 89330 PIFFONDS -France
Site de fabrication : *Factory:*	**KAUFEL SA (N°2013BA)** Route de Saint Martin d'Ordon ; 89330 PIFFONDS - France
Produit : *Product:*	**Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée** *Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	KAUFEL
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	Gamme BrioSpot 100403K + 100515K
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF EN 60598-1:2015 NF EN 60598-2-22:2014 UTE C 71-802:2001 NF 467:2012
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n° LCIE n° 148158-702297 A/B
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 05/12/2017

Rémi HANOT
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 Avenue du Général Leclerc
F – 92266 FONTENAY AUX ROSES

Date de fin de validité / Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license*
17016 / 702300

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristique	Valeur
Type	Avec balisage
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Puissance assignée / Rated power	1,2 VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	43
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	40 leds