



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 18031 / 715687

Titulaire :
License Holder:

DTS
31-33 rue des Clotais - Parc d'activités des Maisons Rouges;
94360 Bry-sur-Marne -France

Site de fabrication :
Factory:

THOMAS & BETTS (N°2058BA)
Gyártó Kft - Kadafalva - Heliport ; 6000 KECSKEMET - Hongrie

Produit :
Product:

BAES utilisable pour l'évacuation ou pour l'ambiance à led NP
BAES for evacuation or for atmosphere with light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

DTS

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

XEL400VLA
XEL400VLA-00000
XEL400VLAI-00000
XEL400VLAK-0000
XEL400VLSI00000

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015
NF EN 60598-2-22:2014
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-806:2007

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°153088-715685 A / B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 30/04/2018

Rémi HANOT
Responsable Certification / Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license
T 18031 / 715687**

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	220-240 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0.5 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	I
Degré IP / IP degree	66
Degré IK / IK degree	07
Flux assigné / Rated lumen output	330 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 3 x 1,2 V / 1,1 Ah - ARTS ENERGY 3 VHT AAL
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 leds
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	2 leds
Télécommande/Remote control	oui