



안 전 인 증 서

ABB SpA

Via L Vaccani 4 Tremezzina Ossuccio, Como 22016 Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Pressure Transmitter

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
266

인증번호

11-AV4BO-0046X

Ex ia IIC T6 IP67

용량·등급

- Entity/HART Version : $U_i=30V_{dc}$, $C_i=5nF$, $L_i=10uH$,

T4: $-50^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$ $I_i=100mA$, $P_i=0.75W$

T4: $-50^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ $I_i=160mA$, $P_i=1W$

T5: $-50^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$ $I_i=100mA$, $P_i=1.75W$

T6: $-50^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$ $I_i=50mA$, $P_i=0.4W$

- Profibus/Version : $U_i=17.5V_{dc}$, $I_i=360mA$, $P_i=2.52W$, $C_i=5nF$, $L_i=10uH$

T4: $-50^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$, T5: $-50^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$, T6: $-50^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$

- FISCO version : $U_i=17.5V_{dc}$, $I_i=380mA$, $P_i=5.32W$, $C_i=5nF$, $L_i=10uH$

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

ABB SpA, Via L Vaccani 4 Tremezzina Ossuccio Como 22016, Italy

2016년 12월 26일

2011.03.10 최초 교부

2016.12.26 소재지 변경

한국산업안전보건공단 이사장

