



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010309662463

## 委托人名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

## 生产者(制造商)名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

## 生产企业名称、地址

ABB 新会低压开关有限公司  
广东省江门市新会区今古洲工业开发区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 电子式过载继电器

EF460-500, EF750-800 Ui:1000V; Ue: 1000V; Ie: EF460: 150-500A, EF750: 250-800A; 脱扣级别: 10E, 20E and 30E; 3P; IP00; 配用的辅助触头: Ith:6A; AC-15:Ue/Ie: 24-240V/3A, 400V/1.1A, 500V/0.75A, DC-13: Ue/Ie: 24V/1.5A, 125V/0.55A, 250V/0.27A, 600V/0.1A; 1NO1NC

## 产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年12月26日

有效期至: 2018年12月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0864399



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2013010309662463

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd.  
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui Region, Jiangmen City,  
Guangdong Province, P. R. China

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Electronic Overload Relay

EF460-500, EF750-800 Ui:1000V; Ue: 1000V; Ie: EF460: 150-500A, EF750: 250-800A; Trip Class: 10E, 20E and 30E; 3P; IP00; Auxiliary Contact: Ith:6A;  
AC-15:Ue/Ie: 24-240V/3A, 400V/1.1A, 500V/0.75A, DC-13: Ue/Ie: 24V/1.5A,  
125V/0.55A, 250V/0.27A, 600V/0.1A; 1NO1NC

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: Dec.26,2013      Date of expiry: Dec.26,2018

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao

**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0864399



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2013010309662463

纸号: 0864399

型号的解释:

|          |          |            |              |
|----------|----------|------------|--------------|
| <u>E</u> | <u>F</u> | <u>460</u> | <u>- 500</u> |
| 1        | 2        | 3          | 4            |

1. Electronic Overload Relay

2. For AF contactor range

3. Frame size

4. Upper nominal current

1、电子式过载继电器

2、用于 AF 系列接触器

3、框架等级

4、最大工作电流

型号的解释: (续)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2013010309662463

纸号: 0864399

E    E    750 - 800

1    2    3    4

1. Electronic Overload Relay

2. For AF contactor range

3. Frame size

4. Upper nominal current

1、电子式过载继电器

2、用于 AF 系列接触器

3、框架等级

4、最大工作电流

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

