
TA42DU/TA75DU - 22,0...32,0A
Therm. Überstromrelais / Therm. Overcurrent Relay

Vielfaches vom Nennstrom multiples of rated current	Auslösezeit tripping time	
	3 polig three pole	2 polig two pole
3 x Ie	37,0 s	24,8 s
6 x Ie	10,6 s	7,8 s
7,2 x Ie	8,0 s	6,1 s



Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 'mittel' ☐ 'grob' ☐

Rauheits-Symbole nach GZN 020007 entsprechend DIN ISO 1302

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)
Für Nennströme (3-polig)ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit ±20%

Tripping characteristic (from cold state)
For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is ±20%

F2

Aend.										
a	Z42 042	Entst. aus:	Ausgest.: 02.04.02 CoRa	Massstab –	Sep.SL gleicher Nr. ☐	Sep.SL anderer Nr. ☐				
		Ersatz fuer:	Geprueft:		Ohne sep. Stckl.: ☒	Uebern. Stelle:				
		Ers. durch:	Normgepr.:		Dok.-Art	Format	Sprache	Bl. Nr.	Anz. Bl.	
		Zust. Stelle: STO/CLD	Freigeg.:			A4	D	2	6	

ABB

Titel: Auslösekennlinie
Tripping characteristic

TA42DU/TA75DU

1SA Z30 0501

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte, auch fuer den Fall der Patenterteilung und der Eintragung eines anderen gewerblichen Schutzrechtes, vor. Missbraeuchliche Verwendung, wie insbesondere Vervielfaeltigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet: sie kann zivil- und strafrechtlich geahndet werden.