

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000888

厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 厦门ABB低压电器设备有限公司
生产者地址: 福建省厦门市翔安区厦门火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号一层
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 厦门ABB低压电器设备有限公司
生产企业地址: 福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-03-08

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000888

产品系列、型号、规格:

T7D 1000, T7D 1000 M, T7D 1250, T7D 1250 M, T7D 1600, T7D 1600 M;详见附件

联系人:

方斯地

电话:

0592-5725545

电子邮箱:

Stephen-sidi.fang@cn.abb.com

指定签字人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sidi Fang'.

自我声明时间: 2023-03-08

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000888



产品系列、型号、规格(附件):

T7D 1000, T7D 1000 M, T7D 1250, T7D 1250 M, T7D 1600, T7D 1600 M

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

约定发热电流(Ith): 1000A, 1250A, 1600A;

额定工作电压(Uc): AC400V, AC415V, AC690V, DC750V(3 极串);

额定工作电流(Ie): AC-22A: 1000A, 1250A, 1600A;

AC-23A: 1000A, 1250A, 1250A;

DC-22A: 1000A, 1250A, 1600A;

额定短时耐受电流(Icw): 20kA/1s;


额定短路接通能力(Icm)(峰值): 40kA(AC), 20kA(DC);

使用类别: AC-22A, AC-23A, DC-22A;

极数: 3P, 4P

适用于隔离;

直流接线图:



联系人:

方斯地

电话:

0592-5725545

电子邮箱:

Stephen-sidi.fang@cn.abb.com


指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-08

自我声明地点:

厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000888



产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:



空白: 手动版
M: 电动版

Ith: 1000A, 1250A, 1600A

隔离开关标识

壳架等级

Tmax系列

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-08

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。