

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980303000197

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产者地址:	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	电子式三相监视继电器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.5-2017
生产企业名称:	ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产企业地址:	Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
C. Göbel

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000197

产品系列、型号、规格:

CM-MPS..., CM-PVS..., CM-PSS..., CM-PAS..., CM-UFS..., CM-MPN...: Ui:600V(CM-MPS..., CM-PVS..., CM-PSS..., CM-PAS..., CM-UFS...), 1000V(CM-MPN...); Uimp:6kV(CM-MPS..., CM-PVS..., CM-PSS..., CM-PAS..., CM-UFS...), 8kV(CM-MPN...); Ithe:4A; AC-15:Ue/Ie:AC230V/3A; DC-13:Ue/Ie:DC24V/2A; IP20; 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg
Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通
大厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
C. Göbel

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000197

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

CM- I MPS II . □ □ S III

I	Series 系列	CM-	Electronic measuring and monitoring relay 电子测量与监视继电器	
II	Monitoring function 功能	MPS	multifunction(phase failure,phase sequence,over-/under voltage and phase unbalance monitoring) 多功能(缺相检测相序监视过欠电压及三相不平衡监视)	
III	. □ □	11	see blow table 见下表	
	Terminal 连接端子形式	x-blank	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing A 适用于 A 型外壳连接端子
		x-S	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing B 适用于 B 型外壳连接端子
		x-P	Push-in spring force terminal 插入式弹簧连接端子	

Product Type Designation 型号	Size width 宽度	欠电压设定范围 (AC)	过电压设定范围 (AC)
CM-MPS.11x	22.5mm	3 x 90 - 130 V AC	3 x 120 - 170 V AC
CM-MPS.21x		3 x 180 - 220 V AC	3 x 240 - 280 V AC
CM-MPS.31x		3 x 160 - 230 V AC	3 x 220 - 300 V AC
CM-MPS.41x		3 x 300 - 380 V AC	3 x 420 - 500 V AC
CM-MPS.23x		3 x 180 - 220 V AC	3 x 240 - 280 V AC
CM-MPS.43x		3 x 300 - 380 V AC	3 x 420 - 500 V AC

注: 多功能(缺相检测相序监视过欠电压及三相不平衡监视)未经验证

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82A
69123 Heidelberg
C. Göbel W. KRAUS

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000197

产品系列、型号、规格(附件):

CM- I		MPN II		□ □ S III		
I	Series 系列	CM-	Electronic measuring and monitoring relay 电子测量与监视继电器			
II	Monitoring function 功能	MPS	multifunction(phase failure,phase sequence,over-/under voltage and phase unbalance monitoring) 多功能(缺相检测相序监视过欠电压及三相不平衡监视)			
III	Terminal 连接端子形式	□ □	52	see blow table 见下表		
		x-bla nk	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing A 适用于 A 型外壳连接端子		
		x-S	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing B 适用于 B 型外壳连接端子		
		x-P	Push-in spring force terminal 插入式弹簧连接端子	适用于 B 型外壳连接端子		

Product Type Designation 型号		Size width 宽度	欠电压设定范围	过电压设定范围
CM-MPN.52x		45mm	3 x 350 - 460 V AC	3 x 480 - 580 V AC
CM-MPN.62x			3 x 450 - 570 V AC	3 x 600 - 720 V AC
CM-MPN.72x			3 x 530 - 660 V AC	3 x 690 - 820 V AC

注: 多功能(缺相检测相序监视过欠电压及三相不平衡监视)未经验证

CM- I		PAS II		□ □ S III	
I	Series 系列	CM-	Electronic measuring and monitoring relay 电子测量与监视继电器		
II	Monitoring function 功能	PAS	phase failure, phase sequence and phase unbalance monitoring 缺相检测相序监视及三相不平衡监视		
III	Terminal 连接端子形式	□ □	31	see blow table 见下表	
		x-blank	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing A 适用于 A 型外壳连接端子	
		x-S	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing B 适用于 B 型外壳连接端子	
		x-P	Push-in spring force terminal 插入式弹簧连接端子		
Product Type Designation 型号				Size width 宽度	Measuring voltage
CM-PAS.31x				22.5mm	3 x 160 - 300 V AC
CM-PAS.41x					3 x 300 - 500 V AC

注: 缺相检测相序监视及三相不平衡监视未经验证

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
C. Göbel

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000197

产品系列、型号、规格(附件):

		CM- I	PSS II	□□ S III	
I	Series 系列	CM-	Electronic measuring and monitoring relay 电子测量与监视继电器		
II	Monitoring function 功能	PSS	phase failure ,phase sequence and over-/under voltage 缺相检测相序监视及过欠电压		
III	Terminal 连接端子形式	□□	3I	see blow table 见下表	
		x-blank	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing A 适用于 A 型外壳连接 端子	
		x-S	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing B 适用于 B 型外壳连接 端子	
		x-P	Push-in spring force terminal 插入式弹簧连接端子		
Product Type Designation 型号		Size width 宽度		欠电压设定范围	过电压设定范围
CM-PSS.31x		22.5mm		3 x 342 V AC	3 x 418 V AC
CM-PSS.41x				3 x 360 V AC	3 x 440 V AC

注: 缺相检测相序监视及过欠电压来经验证

		CM- I	PVS II	□□ S III
I	Series 系列	CM-	Electronic measuring and monitoring relay 电子测量与监视继电器	
II	Monitoring function 功能	PVS	phase failure, phase sequence and over-/under voltage 缺相检测相序监视及过欠电压	
III	Terminal 连接端子形式	□□	3I	see blow table 见下表
		x-bla nk	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing A 适用于 A 型外壳连接端 子
		x-S	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing B 适用于 B 型外壳连接端 子
		x-P	Push-in spring force terminal 插入式弹簧连接端子	

Product Type Designation 型号		Size width 宽度	欠电压设定范 围	过电压设定范围
CM-PVS.31x		22.5mm	3 x 160 - 230 V AC	3 x 220 - 300 V AC
CM-PVS.41x			3 x 300 - 380 V AC	3 x 420 - 500 V AC
CM-PVS.81x			3 x 210 - 300 V AC	3 x 300 - 400 V AC

注: 缺相检测相序监视及过欠电压来经验证

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
C. Göbel

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000197

产品系列、型号、规格(附件):

CM- I UFS II .□□ S III

I	Series 系列	CM-	Electronic measuring and monitoring relay 电子测量与监视继电器	
II	Monitoring function 功能	UFS	phase failure, over-/under voltage and over-/under Frequency 缺相检测,过欠电压及过欠频率	
III	Terminal 连接端子形式	.□□	I see blow table 见下表	
		blank	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing A 适用于 A 型外壳连接端子
		S	Screw pressure terminal 螺钉连接端子	applicable for terminal housing B 适用于 B 型外壳连接端子
		P	Push-in spring force terminal 插入式弹簧连接端子	

Product Type Designation 型号	Size width 宽度	欠电压设定范围	过电压设定范围
CM-UFS.1x	22.5mm	not settalbe $\leq 80\%$ 184 V AC	not settalbe $\geq 115\%$ 264.5 V AC
CM-UFS.2x		not settalbe $\leq 80\%$ 184 V AC	not settalbe $\geq 120\%$ 276 V AC

注: 缺相检测,过欠电压及过欠频率未经验证

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg
Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通
广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
C. Göbel

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。