

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304001062





ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确
认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明
以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关
标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文
档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更
信息。

生产者名称:	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
生产者地址:	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	接触器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址:	广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: 
签章: 

授权代表信息



名称: ABB 新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会
指定签字人: 
签章: 



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001062

产品系列、型号、规格:

AX260-30-□□-□□,AX300-30-□□-□□,AX370-30-□□-□□;规格参数详见附件


生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001062



产品系列、型号、规格(附件):

上列参数:
AX260-30-cc-cc, AX300-30-cc-cc, AX370-30-cc-cc
Ui: 1000V;
Uimp: 8kV;
Ith: AX260: 400A, (带扩展型端子 LW370 是 500A/AX300/600A/AX370);
AX260-30:
Ue/Ie: 220-240V/380-415V/440V/265A, 500V/690V/250A (AC-3);
220-240V/380-415V/690V/400A, (AC-1) (带扩展型端子 LW370);
AX300-30:
Ue/Ie: 220-240V/380-415V/440V/305A, 500V/690V/290A (AC-3);
220-240V/380-415V/690V/500A, (AC-1) (带扩展型端子 LW370);
AX370-30:
Ue/Ie: 220-240V/380-415V/440V/370A, 500V/690V/315A (AC-3);
220-240V/380-415V/690V/600A, (AC-1) (带扩展型端子 LW370);
Un: 24V 50/60Hz, 48V 50/60Hz, 110V 50Hz/110-120V 60Hz;
220-230V 50/60Hz/230-240V 60Hz, 230-240V 50Hz/240-260V 60Hz;
380-400V 50Hz/400-415V 60Hz, 400-415V 50Hz/415-440V 60Hz;
额定: 3P;
配用辅助触点: (外置)
CAL19, 证书编号: CQC2013010304004055;
Ith: 16A;
AC-15: 127V/8A, 240V/4A, 400V/4A, 500V/3A, 690V/2A;
DC-13: 24V/3A, 48V/1.5A, 72V/1A, 110V/1/23V/0.55A, 220V/250V/0.5A;
1NO1NC, 2NO2NC



生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qihong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签章:

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001062

产品系列、型号、规格(附件):

Couple of N.O. main poles: 3 couple

400V, AC3 应用类别下额定工作电压:

Rated operational current in AC-3

260.265A, 300.305A, 370.370A,



系列名称: AX 系列断路器

Name of series: AX contactor

控制线电压 Code of control circuit:

额定工作电压 Rated voltage (V)	线电压
AC	
24V 50/60Hz	81
48V 50/60Hz	83
110V 50Hz/110-120V 60Hz	84
220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	80
230-240V 50Hz/240V-260V 60Hz	88
380-400V 50Hz/400-415V 60Hz	85
400-415V 50Hz/415-440V 60Hz	86

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: 
签章: 

授权代表信息



名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuHong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会
指定签字人: 
签章: 

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。