强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001218

ABB新会低压开关有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	ABB新会低压开关有限公司
生产者地址：	广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	接触器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：	ＡＢＢ新会低压开关有限公司
生产企业地址：	广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人： 董秋宏

电话： 0750-6334646

电子邮箱： donna-qiuhong.dong@cn.abb.com

指定签字人：

自我声明时间： 2021-10-25

自我声明地点： 新会

生产者签章：

ABB新会低压开关有限公司

ABB XINHUI LOW VOLTAGE SWITCHGEAR COMPANY LIMITED

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980304001218

产品系列、型号、规格：

UA16-30-10,UA16-30-01; Ui:1000V;Ith:30A;AC-6b; Ue:AC230V/240V,AC400V/415V,AC440V,AC500V/550V,AC690V; Ie:27A;Us:50Hz:AC24V,AC42V,AC48V,AC110V,AC220V-230V, AC230V-240V,AC380V-400V,AC190V,AC400V-415V; Us:60Hz:AC24V,AC42V,AC48V,AC110V-120V,AC230V-240V, AC240V-260V,AC400V-415V,AC220V,AC415V-440V;3P; 配用的辅助触头:Ith:16A;AC-15:Ue:AC24V-127V/Ie:6A,Ue:AC220V-240V/Ie:4A, Ue:AC380V-440V/Ie:3A,Ue:AC500V/Ie:2A,Ue:AC690V/Ie:2A; DC-13:Ue:DC24V/Ie:6A,Ue:DC48V/Ie:2.8A,Ue:DC72V/Ie:2A, Ue:DC125V/Ie:1.1A,Ue:DC250V/Ie:0.55A

联系人：董秋宏

电话：0750-6334646

电子邮箱：donna-qiuhong.dong@cn.abb.com

指定签字人：

自我声明时间：2021-10-25

自我声明地点：新会

生产者签章：

ABB新会低压开关有限公司

ABB XINHUI LOW VOLTAGE SWITCHGEAR COMPANY LIMITED

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。