

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304001229



ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 接触器
产品系列、型号、规格: A9, A12, A16, A9D, A16D, A26D; 规格参数详见附件
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区


联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com

指定签字人



自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001229

产品系列、型号、规格(附件):


上列参数:
A5, A12, A16, A9D, A16D, A26D
A9:
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ue/Ie:220/230/240/380/400/415/440/500V/9A, 690V/7A(AC-3);
Ue/Ie:400V/12A(AC-8a);
Ue/Ie:690V/25A(AC-1);
Ith:26A;
A12:
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ue/Ie:220/230/240/380/400/415/440/500V/12A, 690V/9A(AC-3);
Ue/Ie:400V/16A(AC-8a);
Ue/Ie:690V/27A(AC-1);
Ith:28A;
A16:
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ue/Ie:220/230/240/380/400/415/17A, 440V/16A, 500V/14A, 690V/10A(AC-3);
Ue/Ie:400V/22A(AC-8a);
Ue/Ie:690V/30A(AC-1);
Ith:30A;
A9D:
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ue/Ie:220/230/240/380/400V/9A, 440V/9A(AC-3);
Ue/Ie:400V/9A(AC-8a);
Ue/Ie:690V/22A(AC-3);
Ith:24A;
A16D:
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ue/Ie:220/230/240/380/400V/16A, 440V/16A(AC-3);
Ue/Ie:400V/16A(AC-8a);
Ue/Ie:690V/27A(AC-1);
Ith:28A;
A26D:
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ue/Ie:220/230/240/380/400V/16A, 440V/16A(AC-3);
Ue/Ie:400V/16A(AC-8a);
Ue/Ie:690V/27A(AC-1);
Ith:28A;

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001229

产品系列、型号、规格(附件):

Us: A9, A12, A16;
24V 50Hz/24V 60Hz, 42V 50Hz/42V 60Hz,
48V 50Hz/48V 60Hz, 110V 50Hz/110-120V 60Hz,
190V 50Hz/220V 60Hz, 220-230V 50Hz/230-240 60Hz,
230-240V 50Hz/240-260V 60Hz,
380-400V 50Hz/400-415 60Hz,
400-415 V 50Hz/415-440V 60Hz;
A9D, A26D: 24V 50Hz/24V 60Hz, 220-230V 50Hz/230-240 60Hz,
A16D: 24V 50Hz/24V 60Hz;
级数: 3P, 4P(A9, A12, A16);
外壳防护等级: IP20;
配用的辅助触点(本体):
1NO, 1NC;
Ith: 16A;
AC-15: Ue/le: 24-127V/6A, 220-240V/4A, 380-440V/3A, 500V/2A, 690V/2A;
DC-13: Ue/le: 24V/6A, 48V/2.8A, 72V/2A, 125V/1.1A, 250V/0.55A

型号解释:

A16 D 3 0-1 0


00001000 00 00 00 000000
NC auxiliary contact 0 or 1, 0 or 1 NC auxiliary contact
00001000 10 00 00 000000
NO auxiliary contact (or 0, 1 or 0 NO auxiliary contact
00000000 00 00 000000
NC main contact 0 0 series NC main contact
00000000 30 40 30 400000
NO main contact 3 or 4 3 or 4 series NO main contact
0000 D3 OEM0000 3 "D" 000000
With "D" means for OEM, without "D" means common
customer
380V 3000 AC3000000 (A)
Rated operational current under 380V AC3
99A; 1212A; 16-17A; 16(A16D) 2 26D 22A
000000 A80000
Series product name: A Contactor

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。