

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304001616



ABB France (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB France (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB France
生产者地址:	11 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	接触器
产品系列、型号、规格:	A9, A12, A16; 详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	ABB Bulgaria EOOD – Rakovski branch
生产企业地址:	District Plovdiv, municipality Stryama, village Stryama 4142, Industrial Zone Rakovski, industrial road 1, nr. 14-18.

生产者联系信息

名称:	ABB France
地址:	11 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE
联系人:	Alain Ortega
电话:	+33 643****
电子邮箱:	alain.ortega@fr.abb.com
自我声明时间:	2022-03-29
自我声明地点:	Chassieu
指定签字人:	
签章:	

授权代表信息

名称:	ABB (中国) 有限公司
地址:	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	1862136****
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2022-03-29
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签章:	



ABB FRANCE

Smart Power, Electrification

11 rue d'Arsonval

69680 Chassieu

Tél.: +33 472 221 722 - FR95 335 146 312

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001616

产品系列、型号、规格(附件):

A9, A12, A16
Uimp 8kV;
Ur 1000V;
Ith: A9:26A, A12:28A, A16:30A;
A9: AC-1: Ue/Ie: 690V/25A;
AC-3: Ue/Ie: 220-230-240-380-400-415-440-500V/9A, 690V/7A;
AC-8a: Ue/Ie: 400V/12A;
A12: AC-1: Ue/Ie: 690V/27A;
AC-3: Ue/Ie: 220-230-240-380-400-415-440-500V/12A, 690V/9A;
AC-8a: Ue/Ie: 400V/16A;
A16: AC-1: Ue/Ie: 690V/30A;
AC-3: Ue/Ie: 220-230-240-380-400-415V/17A, 440V/16A, 500V/14A, 690V/10A;
AC-8a: Ue/Ie: 400V/22A;
Us: 24V 50/60Hz, 48V 50/60Hz, 110V 50Hz/110-120V 60Hz,
220-230V 50Hz/230-240V 60Hz, 380-400V 50Hz/400-415V 60Hz,
400-415V 50Hz/415-440V 60Hz;
IP20;
极数: 3P, 4P;
配用的辅助触点: (本体)
Ith: 16A;
AC-15: Ue/Ie: 24-127V/6A, 220-240V/4A, 380-440V/3A, 500-690V/2A;
DC-13: Ue/Ie: 24V/6A, 48V/2.8A, 72V/2A, 110-125V/1.1A, 220-250V/0.55A
1 NO, 1 NC, 1 NO1NC, 2 NO2NC, 3 NO2NC.

型号解释:
IV - Auxiliary Pole Construction 常开辅助触点对数和常闭辅助触点对数
00 - No auxiliary pole provided
01 - 1 normally closed auxiliary pole
10 - 1 Normally opened auxiliary pole
22 - 2 Normally Opened and 2 Normally Closed auxiliary poles.
32 - 3 Normally Opened and 2 Normally Closed auxiliary poles.
V - Coil code 线圈代号

Control voltage		Coil code
50Hz	60Hz	
24	24	81
48	48	83


生产者联系信息

名称: ABB France
地址: 11 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE
联系人: Alain Ortega
电话: +33 643****
电子邮箱: alain.ortega@fr.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Chassieu
指定签字人:
签章:

ABB FRANCE
Smart Power, Electrification
11 rue d'Arsonval
69680 Chassieu
Tél.: +33 472 221 722 - FR95 335 146 312

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001616

产品系列、型号、规格(附件):

110	110-120	84
220-230	230-240	80
380-400	400-415	85
400-415	415-440	86

List of type

Designation
A9-30-10 + coil voltage
A9-30-01 + coil voltage
A9-30-22 + coil voltage
A9-30-32 + coil voltage
A9-40-00 + coil voltage
A9-22-00 + coil voltage
A12-30-10 + coil voltage
A12-30-01 + coil voltage
A12-30-22 + coil voltage
A12-30-32 + coil voltage
A16-30-10 + coil voltage
A16-30-01 + coil voltage
A16-30-22 + coil voltage
A16-30-32 + coil voltage
A16-40-00 + coil voltage
A16-22-00 + coil voltage

生产者联系信息

名称: ABB France
地址: 11 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE
联系人: Alain Ortega
电话: +33 643****
电子邮箱: alain.ortega@fr.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Chassieu
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签 章:

ABB FRANCE

Smart Power, Electrification

11 rue d'Arsonval
69680 Chassieu

Tél. : +33 472 221 722 - FR95 335 146 312



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。