

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304002894

ABB France (生产者) 及 ABB新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB France (生产者) 及 ABB新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB France
生产者地址: 11 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息

名称: ABB France
地址: 11 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE
联系人: Alain Ortega
电话: +33 643741155
电子邮箱: alain.ortega@fr.abb.com
自我声明时间: 2021-10-25
自我声明地点: Chassieu
指定签字人: 
签章:


ABB FRANCE

Smart Power, Electrification

11 rue d'Arsonval
69680 Chassieu

Tél. : +33 472 221 722 - FR95 335 146 312

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 15819703597
电子邮箱: donna-qihong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-10-25
自我声明地点: 新会
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002894

产品系列、型号、规格:

AF80-30-**-**, AF80-40-**-**, AF80-22-**-**, AF96-30-**-**, 规格参数详见附件

生产者联系信息

名称: ABB France
地址: 11 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE
联系人: Alain Ortega
电话: +33 643741155
电子邮箱: alain.ortega@fr.abb.com
自我声明时间: 2021-10-25
自我声明地点: Chassieu
指定签字人: 
签 章:

ABB FRANCE

Smart Power, Electrification

11 rue d'Arsonval

69680 Chassieu

Tél.: +33 472 221 722 - FR95 335 146 312

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 15819703597
电子邮箱: donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-10-25
自我声明地点: 新会
指定签字人: 
签 章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002894

产品系列、型号、规格(附件):

上述产品:
AF80-30-***, AF80-40-***, AF80-22-***, AF96-30-***
Uimp 8kV;
Uc1000V;
AF80-30-***: Ith 130A;
AC-1 Ue1e 1000V 50A, 690V 125A;
AC-3 Ue1e 220-440V 80A, 500V 65A, 690V 49A, 1000V 25A;
AC-4 Ue1e 220-500V 65A, 690V 40A;
AC-8a Ue1e 400V 105A;
AC-3e Ue1e 220-440V 80A, 500V 65A, 690V 49A;
AF80-40-***: Ith 125A;
AC-1 Ue1e 1000V 50A, 690V 125A;
AC-3 Ue1e 220-440V 80A, 500V 65A, 690V 49A, 1000V 25A;
AC-4 Ue1e 220-500V 65A, 690V 40A;
AF80-22-***: Ith 125A;
AC-1 Ue1e 1000V 50A, 690V 125A;
AC-3 Ue1e 220-440V 80A, 500V 65A, 690V 49A, 1000V 25A;
AC-4 Ue1e 220-500V 65A, 690V 40A;
AF96-30-***: Ith 130A;
AC-1 Ue1e 1000V 60A, 690V 130A;
AC-3 Ue1e 220-440V 80A, 500V 65A, 690V 57A, 1000V 30A;
AC-4 Ue1e 220-500V 70A, 690V 45A;
AC-8a Ue1e 400V 120A;
AC-3e Ue1e 220-440V 96A, 500V 80A, 690V 57A;
Us 24-60V 50 60Hz, 24-60V 50 60Hz 20-60V DC;
48-130V 50 60Hz DC, 100-250V 50 60Hz DC, 250-500V 50 60Hz DC;
3P, 4P;
IP10;
无可燃材料;
1NO, 1NC, 2NO, 2NC;
Ith 16A;
CA1-***, CA14-***, VE4 CQC2013010304651497
AC-15 Ue1e 24-127V 6A, 220-240V 4A, 380-440V 3A, 500-690V 2A;
DC-13 Ue1e 24V 6A, 48V 4A, 72V 1A, 110-125V 0.55A;
220-250V 0.27A, 400V 0.15A, 500V 0.13A, 600V 0.1A;
CA14-***, CA4-***, CC1-*** CQC2011010304496319, CQC2020980304001053
AC-15 Ue1e 127V 6A, 240V 4A, 400V 3A, 440V 3A, 500V 2A, 600V 2A;
DC-13 Ue1e 24V 6A, 48V 4A, 72V 1A, 125V 0.55A;
250V 0.27A, 400V 0.15A, 500V 0.13A, 600V 0.1A

型号代码:
AF 80 30 130 11
I II III IV V

生产者联系信息


名称: ABB France
地址: 11 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE
联系人: Alain Ortega
电话: +33 643741155
电子邮箱: alain.ortega@fr.abb.com
自我声明时间: 2021-10-25
自我声明地点: Chassieu
指定签字人: 
签章:

ABB FRANCE

Smart Power, Electrification

11 rue d'Arsonval
69680 Chassieu

Tél.: +33 472 221 722 - FR95 335 146 312

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 15819703597
电子邮箱: donna-qihong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-10-25
自我声明地点: 新会
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002894

产品系列、型号、规格(附件):

- I 基本系列 Main designation AF
II - 400V, AC-3 应用类别下额定工作电流 Range size
80, 96
- III 主触点的状态 Main Pole Construction
22 - 2 个常开触点和 2 个常闭触点
22 - 2 Normally Opened and 2 Normally Closed main poles
30 - 3 个常开触点和 0 个常闭触点
30 - 3 Normally Opened and 0 Normally Closed main poles
40 - 4 个常开触点和 0 个常闭触点
40 - 4 Normally Opened and 0 Normally Closed main poles
- IV 辅助触点的状态 Auxiliary Pole Construction
00 - 无辅助触点
00 - No auxiliary pole provided
11 - 1 个常开辅助触点和 1 个常闭辅助触点
11 - One Normally Opened and one Normally Closed auxiliary poles
22 - 2 个常开辅助触点和 2 个常闭辅助触点
(AF80-40-** 与 AF80-22-** 型号的接触器没有常闭辅助触点形式)
22 - Two Normally Opened and two Normally Closed auxiliary poles
- V 线圈代码 Coil code
11 - 24-60V 50/60Hz 20-60V DC
41 - 24-60V 50/60Hz
12 - 48-130V 50/60Hz-DC
13 - 100-250V 50/60Hz-DC
14 - 250-500V 50/60Hz-DC

生产者联系信息

名称: ABB France
地址: 11 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE
联系人: Alain Ortega
电话: +33 643741155
电子邮箱: alain.ortega@fr.abb.com
自我声明时间: 2021-10-25
自我声明地点: Chassieu
指定签字人: 
签章:

ABB FRANCE


Smart Power, Electrification

11 rue d'Arsonval

69680 Chassieu

Tél.: +33 472 221 722 - FR95 335 146 312

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 15819703597
电子邮箱: donna-qiuHong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-10-25
自我声明地点: 新会
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。