

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001189

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 双电源自动转换开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.11-2016
生产企业名称: ABB新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna.qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001189

产品系列、型号、规格:

DPT160-CB□ R□ □; U_i : 480V; U_{imp} : 4kV; I_{th} : 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A; U_e : AC380V; I_e : 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A; 使用类别: AC-32B; I_{cm} (峰值): 75.6kA; I_{cn} : 36kA; 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 控制器 U_{imp} : 4kV; 型号解释详见附件

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305001189



产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

DPT 160 — CB □ R□ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①双电源自动转换开关

②断路器壳架电流

③ATSE 等级

④控制器型号:

010: DPT-CB010 控制器

011: DPT-CB011 控制器

⑤额定工作电流 (A)

⑥断路器极数:

3P: 3 极

4P: 4 极

联系人:

董秋宏

电话:

0750-6334646

电子邮箱:

donna-qiuhong.dong@cn.abb.com

指定签字人:



自我声明时间:

2020-09-14

自我声明地点:

新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。