

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001196

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司  
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 双电源转换开关  
产品系列、型号、规格: OTM□F□□□□C□; 具体参数及型号解释见附件  
依据的标准: GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称: ABB新会低压开关有限公司  
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏  
电话: 0750-6334646  
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305001196



产品系列、型号、规格(附件):

型号: OTM□F□□□□C□;

Ui: 750V; Uimp: 8kV; Ith: 125A; Ue: AC220/230/240V (2P), AC380/400/415V (3P/4P);

Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A (AC-33B 使用类别时, 100A、125A 需降容到 80A); 使用类别: AC-31B/AC-32B/AC-33iB/AC-33B; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级;

转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P; 控制器 Uimp: 6kV。

型号解释:

OTM □ F □ □ □ □ C □

特征值

空白: 默认型号, A~Z: 特殊客户

交流: AC

操作机构工作电压 (V):

2P: 220、230、240,

3P/4P: 380、400、415

控制器型号:

20D、12D、21D

转换开关

C: 上进线, CB: 下进线

极数: 2: 2P、3: 3P、4: 4P

设计序列号

额定电流 (A) : 32、40、50、63、80、100、125

产品型号

联系人:

董秋宏

电话:

0750-6334646

电子邮箱:

donna-qiuhong.dong@cn.abb.com


指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。