

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001206

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 双电源自动转换开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.11-2016
生产企业名称: ABB新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhongdong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001206

产品系列、型号、规格:

ATS□-CB021 R□ 4P; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ith: 320A、400A、500A、630A; Ue: AC400V; Ie: 320A、400A、500A、630A; 使用类别: AC-33iB; Icm (峰值): 154kA(T5H)、105kA(T5S); Icn: 70kA(T5H)、50kA(T5S); 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 4P; 控制器Uimp: 6kV.型号解释详见附件

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhongdong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001206

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

ATS □ - CB 021 R□ 4P

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①双电源自动转换开关

②断路器壳架电流

630S:T5S630 (I_e :630A、500A)

400S:T5S400 (I_e :400A、320A)

630H:T5H630 (I_e :630A、500A)

400H:T5H400 (I_e :400A、320A)

③ATSE 等级

④控制器型号

021:ATS021 控制器

⑤额定工作电流

⑥极数:

4P:4 极

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhongdong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。