

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003041

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产者地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 电动机保护用断路器
产品系列、型号、规格: MS132; 规格参数详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Werner Boeser
电话: +4962217011312
电子邮箱: werner.boeser@de.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB 新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg

i.A. Werner Boeser 2021-08-18

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003041

产品系列、型号、规格(附件):

上展参数:
MS132,
Uimp: 6kV;
Ui: 690V;
Ue: AC230V, AC400V, AC440V, AC500V, AC690V;
In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
AC230V, AC400V: Ics=30kA(25-32A), Icu=50kA(25-32A); Ics=100kA(20-25A);
Ics=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A);
AC440V: Ics=100kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);
Ics=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A);
AC500V: Ics=100kA(20-25A, 25-32A); Ics=100kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A); Ics=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A);
AC690V: Ics=100kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);
Ics=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A);
选择性类别: A;
使用类别: AC-3, AC-3e;
适用频率: 50/60Hz;
脱扣曲线: 10;
极数: 3P;
外壳防护等级: IP20(本体), IP10(主回路端子);
适用于隔离;
配用的辅助触头:
HKF1-xx, HKF1-xxK (CQC 证书编号: CQC2017010304032779)
Ith: 5A;
AC-15: Ue/le: 24V/3A, 120V/3A, 240V/1.5A;
DC-13: Ue/le: 24V/1A, 125V/0.27A, 250V/0.11A;
1NO, 1NC
HK1-xx, HK1-xxK, SK1-xx, SK1-xxK, CK1-xx (CQC 证书编号: CQC2017010304032778)
Ith: 6A;
AC-15: Ue/le: 24V/6A, 110-120V/6A, 220-240V/4A, 400V/3A, 690V/1A;
DC-13: Ue/le: 24V/2A, 110-125V/0.55A, 250V/0.27A, 400V/0.15A, 600V/0.15A;
2NO, 2NC

型号解释:


MS 132 -16
1 2 3
1-Product series 产品系列
MS: with thermal tripping and magnetic tripping

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg
Germany
联系人: Werner Boeser
电话: +4962217011312
电子邮箱: werner.boeser@de.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签章:



118. 15.11
C. Göbel
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg
i.A. Werner Boeser 2021-08-18

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003041

产品系列、型号、规格(附件):

MS: 带热脱扣和磁脱扣功能
2: Basic type 基本型号
3: Current range 额定电流


生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg
Germany
联系人: Werner Boeser
电话: +4962217011312
电子邮箱: werner.boeser@de.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签 章:

PPB.
c. ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg
i.A. Werner Boeser 2021-08-18



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。