

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003410

厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	厦门ABB低压电器设备有限公司
生产者地址:	福建省厦门市翔安区厦门火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号一层
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	万能式断路器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	厦门ABB低压电器设备有限公司
生产企业地址:	福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003410

产品系列、型号、规格:

E22B, E22N, E22S, E22H, E22S/E9, E22H/E9; 详细型号及解释见附件

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003410

产品系列、型号、规格(附件):

上部参数:
E2 2B, E2 2N, E2 2S, E2 2H, E2 2S/E9, E2 2H/E9
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V, AC690V;
AC800V, AC900V(E2 2S/E9, E2 2H/E9);
Ie: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics, Icu 和 Icw 见下表

		E2 2B	E2 2N	E2 2S	E2 2H	E2 2S/E9	E2 2H/E9
Icu 220/230/380/400/415Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-
Icu 440Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-
Icu 500/525Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Icu 660/690Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Icu 800/900Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65
Ics 220/230/380/400/415Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-
Ics 440Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-
Ics 500/525Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Ics 660/690Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Ics 800/900Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65
Icw 1s 690Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Icw 1s 800/900Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65

适用频率: 50/60Hz;
适用于隔离;
选择性类别: B 类;
极数: 3P, 4P;
配用的辅助触头: (CQC21107322161);
2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;
Ith: 16A;
AC-12: Ue/Ie: AC250V/16A, AC125V/16A, AC250V/10A, AC125V/10A;
AC250V/8A, AC125V/8A, AC250V/6A, AC125V/6A, AC400V/3A;
DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A, DC125V/0.6A;
配用的辅助触头(本体):
2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;
Ith: 16A;
AC-12: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;
AC-14: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;
DC-12: Ue/Ie: 24V/0.1A;
DC-13: Ue/Ie: 250V/0.15A, 125V/0.3A;
符合附录 N 的电子附件:
闭合线圈: YC;
Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC,
220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz;
欠压脱扣器: YU;

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25
自我声明地点: 厦门

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307003410

产品系列、型号、规格(附件):

Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC,
220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz
分励脱扣器: YO:
Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC,
220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz

型号解释:



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003410

产品系列、型号、规格(附件):

主要参数:

E2.2B, E2.2N, E2.2S, E2.2H, E2.2S/E9, E2.2H/E9

Uimp: 12kV;

Ue: 1000V;

Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V, AC690V;

AC800V, AC900V(E2.2S/E9, E2.2H/E9);

Ie: 400A, 600A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

过电流脱扣器类型: 电子式

Ics, Icu 和 Icw 见下表

		E2.2B	E2.2N	E2.2S	E2.2H	E2.2S/E9	E2.2H/E9
Icu 220/230/380/400/415Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-
Icu 440Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-
Icu 500/525Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Icu 660/690Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Icu 800/900Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65
Ics 220/230/380/400/415Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-
Ics 440Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-
Ics 500/525Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Ics 660/690Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Ics 800/900Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65
Icw 1s 690Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-
Icw 1s 800/900Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65

适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离;

选择性类别: B 类;

极数: 3P, 4P;

配用的辅助触头: (CQC21107322161);

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/16A, AC125V/16A, AC250V/10A, AC125V/10A,

AC250V/8A, AC125V/8A, AC250V/6A, AC125V/6A, AC400V/3A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A, DC125V/0.6A;

配用的辅助触头(本体):

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;

AC-14: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;

DC-12: Ue/Ie: 24V/0.1A;

DC-13: Ue/Ie: 250V/0.15A, 125V/0.3A

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: YC;

Us: 24V AC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC,

220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz;

欠电压脱扣器: YU;

联系人:

方斯地

电话:

0592-5725545

电子邮箱:

Stephen-sidi.fang@cn.abb.com

指定签字人:

自我声明时间:

2022-03-25

自我声明地点:

厦门

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307003410

产品系列、型号、规格(附件):

Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC,
220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz
分励脱扣器: Y0;
Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC,
220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz

型号解释:



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25
自我声明地点: 厦门

生产者签章

