

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307003412



厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 厦门ABB低压电器设备有限公司
生产者地址: 福建省厦门市翔安区厦门火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号一层
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 厦门ABB低压电器设备有限公司
生产企业地址: 福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307003412



产品系列、型号、规格:

E6.2H, E6.2V, E6.2H/f, E6.2V/f, E6.2S/E9, E6.2H/E9, E6.2X/E9, E6.2S/E9FS, E6.2H/E9FS; 详细型号及解释见附件

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003412

产品系列、型号、规格(附件):

上段参数:

E6.2H, E6.2V, E6.2H/E, E6.2V/E, E6.25/E9, E6.2H/E9, E6.25/E9FS, E6.2H/E9FS

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V, AC690V,

AC725V (E6.25/E9, E6.25/E9FS),

AC800V, 900V (E6.2H/E9, E6.2X/E9, E6.2H/E9FS);

Ie: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A, 3200A, 3600A,

4000A, 5000A, 6000A, 6300A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics, Icu 和 Icw 见下表

		E6.2H E6.2H/F	E6.2V E6.2V/F	E6.25/E9	E6.2H/E9	E6.2X/E9	E6.25/E9 FS	E6.2H/E9 FS
Icu 220/230/380/400/415Vac	[kA]	100	150	-	-	-	-	-
Icu 440Vac	[kA]	100	150	-	-	-	-	-
Icu 500/525Vac	[kA]	100	130	-	-	-	-	-
Icu 660/690Vac	[kA]	100	100	-	-	-	-	-
Icu 725Vac	[kA]	-	-	70	-	-	70	-
Icu 800Vac	[kA]	-	-	-	90	100	-	90
Icu 900Vac	[kA]	-	-	-	75	90	-	75
Ics 220/230/380/400/415Vac	[kA]	100	150	-	-	-	-	-
Ics 440Vac	[kA]	100	150	-	-	-	-	-
Ics 500/525Vac	[kA]	100	130	-	-	-	-	-
Ics 660/690Vac	[kA]	100	100	-	-	-	-	-
Ics 725Vac	[kA]	-	-	70	-	-	70	-
Ics 800Vac	[kA]	-	-	-	90	100	-	90
Ics 900Vac	[kA]	-	-	-	75	90	-	75
Icw 1s 690Vac	[kA]	100	100	-	-	-	-	-
Icw 1s 725Vac	[kA]	-	-	70	-	-	35	-
Icw 1s 800/900Vac	[kA]	-	-	-	75	90	-	35

适用频率: 50/60Hz;

适用于标准:

选择性类别 B 类;

级数: 3P, 4P

配用的辅助触头: (CQC21107322161)

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie:

AC250V/16A, AC125V/16A, AC250V/10A, AC125V/10A, AC250V/8A, AC125V/8A, AC250V/

6A, AC125V/6A, AC400V/3A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A, DC125V/0.6A;

配用的辅助触头(本体):

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie: 400 V / 3A;

AC-14: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;

DC-12: Ue/Ie: 24V/0.1A;

DC-13: Ue/Ie: 250V / 0.15A, 125V / 0.3A

联系人:

方斯地

电话:

0592-5725545

电子邮箱:

Stephen-sidi.fang@cn.abb.com

指定签字人:

自我声明时间:

2022-03-25

自我声明地点:

厦门

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307003412



产品系列、型号、规格(附件):

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: YC:

Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz;


欠压脱扣器: YU:

Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz;

分励脱扣器: YO:

Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz;

型号解释:



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25
自我声明地点: 厦门

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003412

产品系列、型号、规格(附件):

上版参数:

E6.2H, E6.2V, E6.2H/f, E6.2V/f, E6.25/E9, E6.2H/E9, E6.25/E9FS, E6.2H/E9FS

Uimp:12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V, AC690V, AC725V

(E6.25/E9, E6.25/E9FS);

AC800V, 900V (E6.2H/E9, E6.2X/E9, E6.2H/E9FS);

Ie: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A, 3200A, 3600A, 4000A,

5000A, 6000A, 6300A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics, Icu 和 Icw 见下表

	E6.2H E6.2H/f	E6.2V E6.2V/f	E6.25/E9	E6.2H/E9	E6.2X/E9	E6.25/E9 FS	E6.2H/E9 FS
Icu 220/230/380/400/415Vac	[kA] 100	150	-	-	-	-	-
Icu 440Vac	[kA] 100	150	-	-	-	-	-
Icu 500/525Vac	[kA] 100	130	-	-	-	-	-
Icu 660/690Vac	[kA] 100	100	-	-	-	-	-
Icu 725Vac	[kA] -	-	70	-	-	70	-
Icu 800Vac	[kA] -	-	-	90	100	-	90
Icu 900Vac	[kA] -	-	-	75	90	-	75
Ics 220/230/380/400/415Vac	[kA] 100	150	-	-	-	-	-
Ics 440Vac	[kA] 100	150	-	-	-	-	-
Ics 500/525Vac	[kA] 100	130	-	-	-	-	-
Ics 660/690Vac	[kA] 100	100	-	-	-	-	-
Ics 725Vac	[kA] -	-	70	-	-	70	-
Ics 800Vac	[kA] -	-	-	90	100	-	90
Ics 900Vac	[kA] -	-	-	75	90	-	75
Icw 1s 690Vac	[kA] 100	100	-	-	-	-	-
Icw 1s 725Vac	[kA] -	-	70	-	-	35	-
Icw 1s 800/900Vac	[kA] -	-	-	75	90	-	35

适用频率: 50/60Hz;

适用于标准:

选择性类别: B 类;

极数: 3P, 4P

配用的辅助触点: (CQC21107322161)

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie:

AC250V/16A, AC125V/16A, AC250V/10A, AC125V/10A, AC250V/8A, AC125V/8A, AC250V/6A, AC1

25V/6A, AC400V/3A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A, DC125V/0.6A;

配用的辅助触点(本体):

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie: 400V / 3A;

AC-14: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;

DC-12: Ue/Ie: 24V/0.1A;

DC-13: Ue/Ie: 250V / 0.15A, 125V / 0.3A

联系人:

方斯地

电话:

0592-5725545

电子邮箱:

Stephen-sidi.fang@cn.abb.com

指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:




强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003412

产品系列、型号、规格(附件):

符合附录 N 的电子附件:
闭合线圈 YC:
Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz;
欠压脱扣器 YU:
Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz;
分励脱扣器 YO:
Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC 50/60Hz;



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25
自我声明地点: 厦门

生产者签章:

