强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307003606

ABB S.p.A.（生产者）及 ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

ABB S.p.A.（生产者）及 ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	ABB S.p.A.
生产者地址：	Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI) -Italy
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.21-2008
生产企业名称：	ABB S.p.A.
生产企业地址：	Via Ardeatina 2491-00040 Santa Palomba (RM) -意大利

生产者联系信息

名称：	ABB S.p.A.
地址：	Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI) - Italy
联系人：	Andrea Villani
电话：	+39 02 90347750
电子邮箱：	andrea.villani@it.abb.com
自我声明时间：	2020-09-17
自我声明地点：	Vittuone
指定签字人：	
签　章：	ABB S.p.A. Electrification Business Line SMART BUILDINGS

授权代表信息

名称：	ABB（中国）有限公司
地址：	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人：	钱钰
电话：	18621366988
电子邮箱：	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间：	2020-09-17
自我声明地点：	北京
指定签字人：	
签　章：	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307003606

产品系列、型号、规格：

DS201：Uimp: 4kV;Ui: 500V;Ue: 230V;In: 2A,4A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A;瞬时脱扣类型：B, C 型;I△n：10 mA, 30 mA, 100mA,300mA;额定剩余动作类型： A， AC， AP-R，电磁式;I△m：4500 A (32A,40A),6000A(2A,4A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A);Ics:6000A;Icn: 6000A;极数: 1P+N;适用于隔离;适用频率：50/60Hz；型号解释见附件

生产者联系信息		授权代表信息	
名称：	ABB S.p.A.	名称：	ABB（中国）有限公司
地址：	Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI) - Italy	地址：	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人：	Andrea Villan	联系人：	钱钰
电话：	+39 02 90347750	电话：	18621366988
电子邮箱：	andrea.villani@it.abb.com	电子邮箱：	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间：	2020-09-17	自我声明时间：	2020-09-17
自我声明地点：	Vittuone	自我声明地点：	北京
指定签字人：		指定签字人：	
签　章：	ABB S.p.A. Electrification Business Line SMART BUILDINGS	签　章：	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307003606

产品系列、型号、规格(附件)：

型号解释：

DS 201	C	16	0.03	A
1	2	3	4	5

1——Series DS201 系列

2—— Instantaneous tripping current 瞬时脱扣特性:
B – B Characteristic. 特性
C – C Characteristic 特性

3—— Rated current 额定电流:
2A; 4A; 6 A; 8A; 10A; 13A; 16 A; 20A; 25A; 32A; 40A

4—— Rated residual current 额定剩余动作电流 I△ n
0,01 A; 0,03 A; 0.1A; 0,3 A;

5—— Operating characteristic 剩余电流动作特性:
AC- AC 型; A- A 型; AP-R - AP-R 型

生产者联系信息		授权代表信息	
名称:	ABB S.p.A.	名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI) - Italy	地址:	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	Andrea Villan	联系人:	钱钰
电话:	+39 02 90347750	电话:	18621366988
电子邮箱:	andrea.villani@it.abb.com	电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-17	自我声明时间:	2020-09-17
自我声明地点:	Vittuone	自我声明地点:	北京
指定签字人:		指定签字人:	
签　章:	ABB S.p.A. Electrification Business Line SMART BUILDINGS	签　章:	ABB（中国）有限公司

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。