

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980309000294

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产者地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 电子式过载继电器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区


生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany
联系人: Werner Boeser
电话: +4962217011312
电子邮箱: werner.boeser@de.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: ABB 新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签 章:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
C. Göbel Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg
i.A. Werner Boeser 2021-08-18



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000294

产品系列、型号、规格:

E80DU-80,E140DU-140;Ui=AC1000V;Ue=AC1000V;E80DU-80:Ie:27-80A;E140DU-140:Ie:50-140A;脱扣级别:10E,20E,30E;3P;配用辅助触头(本体):AC-15:Ue/Ie:AC24-240V/3A,AC380-400V/1.1A,AC500V/0.72A;DC-13:Ue/Ie:DC24V/1.5A,DC125/0.55A,DC250V/0.27A


生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg, Germany
联系人: Werner Boeser
电话: +4962217011312
电子邮箱: werner.boeser@de.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-08-16
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签 章:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
c. 69123
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg
i.A. Werner Boeser 2021-08-16



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。