

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE**CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product
Produit

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.
Ref. de type

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Surge protective device

ABB France - Pôle Foudre Soulé & Hélita
Parc Industriel de Haute Bigorre
1, avenue des victimes du 11 juin 1944,
65203 Bagnères-de-Bigorre, France

ABB France - Pôle Foudre Soulé & Hélita
Parc Industriel de Haute Bigorre
1, avenue des victimes du 11 juin 1944,
65203 Bagnères-de-Bigorre, France

ABB Bulgaria EOOD
Industrial Zone 28,
4150 Rakovski, Plovdiv, Bulgaria

☐ Additional Information on page 2

Uc = AC 275, 350 or 440 V; In = 5, 20 or 30 kA;
Imax = 20, 40 or 80 kA;
Uoc = 6 kV (only for types Series OVR T2-T3 ...)



--

Series OVR T2 ... QS, Series OVR T2-T3 ... QS,
see pages 10 to 13 of test report CTI-CB 854-1

Also with remote contact (types OVR ... TS QS).

☐ Additional Information on page 2

IEC 61643-11(ed.1)

CTI-CB 854-1 to 854-6



AUSTRIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION
Kahlenberger Str. 2A
1190 Wien, Austria


Signature: Dipl.-Ing. W. Martin

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Date: 2015-02-05

ZVR: 327279890 | DVR: 1055887