

Рекомендуемая схема расположения элементов панели управления АВР ATS500 2-1G и ATS500-E 2-1G

Применяется с принципиальными схемами:
9CNR000007-007- ATS500(-E) 2-1G Tmax;
9CNR000007-008- ATS500(-E) 2-1G Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A6	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL310, HL320	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321	Лампа красная	Включено
HL312, HL322	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323	Лампа зеленая	Отключено
SA300	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим ДГУ / 1 - 0 - А
SB311, SB321	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322	Кнопка красная	Отключить

Prepared Ivan Basov		Document kind Схема расположения элементов	Date 2019-07-04
Approved Mikhail Komarov		Title ATS500(-E) 2-1G. Панель управления	Page 1 / 1
Resp. (division/department) ELDI		Document id. 9CNR000007-042	Rev. B / Lang. ru