VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

ABB-Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Sicherungseinsatz, D0-System
Fuse-link, D0-system

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1):2015-05; EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014
DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3):2013-12; HD 60269-3:2010 + A1:2013

Aktenzeichen: 70000-1130-0006 / 291575
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40054623 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2022-01-20

B. Megerle

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ABB-Stotz-Kontakt GmbH, Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

Aktenzeichen / *File ref.*
70000-1130-0006 / 291575 / TL3 / KOH

Datum / *Date*
2022-01-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40054623.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40054623.

Sicherungseinsatz, D0-System
Fuse-link, D0-system

Typ(en) / *Type(s)*

Q219825
E215698
Q201356
Y217233
M212646

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 400 V; DC 250 V
Bemessungsstrom *Rated current*	20 A; 25 A; 35 A; 50 A; 63 A
Bemessungsfrequenz *Rated frequency*	45 bis/to 62 Hz
Bemessungsausschaltvermögen *Rated breaking capacity*	AC 50 kA; DC 8 kA
Baugröße *Size*	D02
Betriebsklasse *Utilization category*	gG
Weitere Angaben siehe Anlage *Further information see appendix*	100 vom 2022-01-20 *100 dated 2022-01-20*