



ООО «АББ»

Россия, 117335, г. Москва, Нахимовский пр., 58

www.new.abb.com/ru

ПАСПОРТ

**Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков
серии BMS**

Изготовитель:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, Германия, Heidelberg,
Eppelheimer Str. 82, 69123

Версия 1.0

1. Назначение и область применения

1.1 Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков серии BMS, товарного знака ABB (далее - АВ) номинальным напряжением, не превышающим 400 В переменного тока частотой 50 Гц, и номинальным током, не превышающим 63 А, предназначены для эксплуатации в однофазных и трёхфазных цепях переменного тока.

1.2 Автоматический выключатель – контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и отключать токи при оговоренных аномальных условиях в цепи, например короткое замыкание.

1.3 АВ соответствуют требованиям ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), ТР ТС 004/2011.

2. Основные технические данные

2.1 Основные технические характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Серия	BMS
Стандарты	ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1)
Номинальное рабочее напряжение U_e , В переменного тока	1п: 230/400 2п-4п: 400
Номинальный ток I_n , А	6...63
Кол-во полюсов	1п, 2п, 3п, 4п
Тип защитной характеристики	B, C
Номинальная частота, Гц	50
Категория перенапряжения	III
Степень защиты	IP20, IP40 для корпуса с крышкой
Номинальная наибольшая отключающая способность I_{cp} , кА	4,5
Электрическая износостойкость, циклов	4 000
Механическая износостойкость, циклов	10 000
Присоединительная способность выводных зажимов, мм (жесткий/гибкий кабель)	35 мм ² /25мм ²
Рабочая температура, °C	-25...+55
Температура хранения, °C	-40...+70
Масса средняя, г	1п: 93 2п: 186 3п: 279 4п: 372

3. Комплектность

3.1 Изделия поставляются в групповой упаковке по:

- 12 штук для однополюсных АВ
- 6 штук для двухполюсных АВ
- 4 штуки для трёхполюсных АВ
- 3 штуки для четырёхполюсных АВ
- Паспорт – 1 штука на упаковку.

4. Требования безопасности

4.1 АВ соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, соответствуют классу 0 защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140 и должны устанавливаться в распределительные щиты с классом защиты не ниже I по ГОСТ 12.2.007.6.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1 Монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.

5.2 Монтаж осуществляется на DIN-рейку шириной 35мм. Допускается монтаж как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

5.3 Перед монтажом необходимо произвести внешний осмотр АВ, убедиться в соответствии маркировки на изделии и на упаковке, проверить изделие на отсутствие механических повреждений.

5.4 Изделия, имеющие повреждения, не допускаются к монтажу и эксплуатации.

5.5 При подключении АВ клеммы затягивают с крутящим моментом не более указанного на корпусе изделия.

5.6 Рекомендуется не реже чем раз в 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию проверять момент затяжки на винтовых зажимах АВ.

В ходе эксплуатации, в силу естественных причин, давление клемм может ослабевать, поэтому необходимо производить их периодическую протяжку с рекомендуемым моментом затяжки.

5.7 При обнаружении неисправности изделие подлежит замене.

5.8 Монтаж производится в строгом соответствии с принципиальной схемой, нанесённой на корпус изделия (см. Приложение Б).

6. Условия хранения, транспортирования и утилизации

6.1 Хранение АВ осуществляется в упаковке производителя, в помещениях с естественной вентиляцией. Диапазон температур хранения от минус 40 до плюс 70°C при относительной влажности воздуха не более 90% (без выпадения росы и инея).

6.2 Хранение и транспортирование осуществляется в упаковке, обеспечивающей защиту АВ от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.3 Транспортирование АВ в части воздействия механических факторов – по группе 2(С), климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

6.4 После окончания срока службы или в случае выхода изделия из строя АВ подлежит разборке и передаче организациям, перерабатывающим черные и цветные металлы. Применяемые в конструкции АВ материалы не содержат взрыво- и пожароопасных токсичных и вредных веществ и подлежат утилизации в установленном в регионах порядке. Утилизируемые материалы не являются опасными для окружающей среды.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок – 12 месяцев с даты производства (см. Приложение В). Продавец и/или импортер за свой счет вправе установить более длительный гарантийный срок. Условия гарантии определяются договором, заключаемом между продавцом и потребителем, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

7.2 Срок службы – не менее 30 лет, при условии соблюдения требований к эксплуатации, транспортированию и хранению.

7.3 В течение срока действия гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу, а в случаях, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей», к импортеру: ООО «АББ» по адресу: Россия, 117335, г. Москва, Нахимовский проспект, 58. Телефон: +7 495 777 0013, электронпочта: contact.center@ru.abb.com

Приложение А. Габаритные, установочные и присоединительные размеры АВ.




Рисунок А.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры АВ серии BMS, мм.

Приложение Б. Электрические принципиальные схемы АВ.




Рисунок Б.1 Электрические принципиальные схемы АВ серии BMS.

Приложение В. Определение даты производства изделия по маркировке на упаковке изделия.

В.1 Дата производства АВ определяется по маркировке, указанной на упаковке. Маркировка представляет собой четырёхзначный код, состоящий из двух знаков, указывающих на неделю производства, двух знаков, указывающих на год производства. Первый и четвёртый знак кода образуют год производства, второй и третий – неделю производства по счёту.

Пример:



<https://www.abb.com/lowvoltage/directives>

2251

065C

25 – 25 неделя

21 – 2021 год

Рисунок В.1 Структура условного обозначения даты производства АВ серии ВМС.