



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010302417154

委托人名称、地址

ABB S.p.A.

Via Vittor Pisani 16-20124 Milano (MI)-Italy

生产者(制造商)名称、地址

ABB S.p.A.

Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI)-Italy

生产企业名称、地址

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A

CALEA RAHOVEI 266-268 Sector 5, BUCHAREST ROMANIA

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

E91/20, E92/20, E93/20, E91/32, E91N/32, E92/32, E93/32, E93N/32, E94/32; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 07 月 08 日 有效期至: 2024 年 07 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010 年 07 月 06 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2010010302417154

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB S.p.A.
Via Vittor Pisani 16-20124 Milano (MI)-Italy

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB S.p.A.
Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI)-Italy

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A
CALEA RAHOVEI 266-268 Sector 5, BUCHAREST ROMANIA

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

FUSE SWITCH DISCONNECTORS
E91/20, E92/20, E93/20, E91/32, E91N/32, E92/32, E93/32, E93N/32, E94/32; See the appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.3-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Jul.08,2019

Valid until: Jul.08,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jul.06,2010

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2010010302417154

纸 号: 2319072

E91/20, E92/20, E93/20, E91/32, E91N/32, E92/32, E93/32, E93N/32, E94/32

Uimp: 6kV;

Ui: 500V;

Ith: 20A(E91/20, E92/20, E93/20), 32A(E91/32, E91N/32, E92/32, E93/32, E93N/32, E94/32);

Ue: AC400V;

Ie: 20A(E91/20, E92/20, E93/20), 32A(E91/32, E91N/32, E92/32, E93/32, E93N/32, E94/32);

Iq: 20kA;

使用类别: AC-22B;

极数: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P;

适用频率: 50/60Hz;

IP20

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2010010302417154

纸 号: 2319072

E 91/20	1 pole/1 module fuse-switch-disconnector, $I_e=20A$ 1 极 1 模数熔断器式隔离开关, $I_e=20A$
E 92/20	2 pole/2 module fuse-switch-disconnector, $I_e=20A$ 2 极 2 模数熔断器式隔离开关, $I_e=20A$
E 93/20	3 pole/3 module fuse-switch-disconnector, $I_e=20A$ 3 极 3 模数熔断器式隔离开关, $I_e=20A$
E 91/32	1 pole/1 module fuse-switch-disconnector, $I_e=32A$ 1 极 1 模数熔断器式隔离开关, $I_e=32A$
E 91N/32	1 pole + N pole/2 module fuse-switch-disconnector, neutral pole on the right side, $I_e=32A$ 1 极+中性极 2 模数熔断器式隔离开关, 中性极在右, $I_e=32A$
E 92/32	2 pole/2 module fuse-switch-disconnector, $I_e=32A$ 2 极 2 模数熔断器式隔离开关, $I_e=32A$
E 93/32	3 pole/3 module fuse-switch-disconnector, $I_e=32A$ 3 极 3 模数熔断器式隔离开关, $I_e=32A$
E 93N/32	3 pole + N pole/4 module fuse-switch-disconnector, neutral pole on the right side, $I_e=32A$ 3 极+中性极 4 模数熔断器式隔离开关, 中性极在右, $I_e=32A$
E 94/32	4 pole/4 module fuse-switch-disconnector, $I_e=32A$ 4 极 4 模数熔断器式隔离开关, $I_e=32A$

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心