

Certificado de Conformidad de Producto

Product Certificate of Conformity

Certificado No. / <i>Certificate No.</i>	PR1-100567V3
Informe No. / <i>Report No.</i>	BSP-0213-1
Nombre y dirección del titular del Certificado <i>Name and address of the Certificate Holder</i>	ABB COLOMBIA LTDA Av. Cra. 45 No. 108-27, Centro Empresarial Paralelo 108, Torre 1, Piso 12.
Nombre y dirección de la fabrica(s) <i>Name and address of the factory(ies)</i>	ABB SpA – HUB BU DIN Viale Vicienza 61 – 35063 Marostica, Italia
País de Origen / <i>Origin Country</i>	Italia <i>Italy</i>
Producto / <i>Product</i>	Envolvente <i>Enclosure</i>
Designación / <i>Type Designation</i>	Mistral
Marca / <i>Trademark</i>	
Características principales <i>Ratings and principal characteristics</i>	Envolvente para uso en tableros eléctricos de baja tensión, fabricada en material polimérico (termoplástico) con resistencia al impacto IK08, RAL 9016, dimensiones desde 152x202x105 mm hasta 430x735x128 mm y grado de protección IP 65 e IP41. Resolución 90708: 2013.Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Artículo 20 y 20.23.1.1 Envolvente o encerramiento. <i>Resolution 90708:2013, Mining and Energy Ministry, Colombian Mandatory Electrical Safety Regulation for Electrical Installation, Article 20 y 20.23.1.1 Enclosure.</i>
Evaluado de acuerdo con los requisitos de: <i>Tested according to:</i>	Esquema Tipo 5 <i>Type 5 scheme</i>
Esquema de Certificación <i>Certification type scheme</i>	
Fecha de Emisión / <i>Valid from:</i>	23/07/2018
Renovación / <i>Renewal :</i>	23/07/2021
Última modificación / <i>Last update</i>	21/01/2022
Vigente Hasta / <i>Valid until:</i>	22/07/2024
Autorizado Por: <i>Authorized by:</i>	Sergio Ayala Gerente de producto TÜV Rheinland Colombia S.A.S. Calle 108 No. 45 – 27 Bogotá – CO (+57 1) 7460980



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002



TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.com/co/