

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

EL-CS-200057

Intertek Colombia S.A certifica el Producto:

Nombre (s)	Descripción
INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN	Ver anexo 1

Esquema de certificación Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067

Todas las características e identificación del producto cubierto por el presente certificado se describen en el documento anexo que es parte integral del mismo y consta de 3 página(s).

Titular del Certificado ABB COLOMBIA LTDA
NIT 901283882-1
Dirección AV CRA 45 N 108-27, TORRE 1, PISO 12
Ciudad y departamento BOGOTÁ D.C.
Registro Nacional de turismo (RNT) -
Ciudad y departamento del RNT -

Satisface los requisitos del referente regulatorio:
Numeral 20.16.4 del Anexo General de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía del
Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE (Colombia)

El producto satisface los requisitos aplicables del referente normativo técnico:
IEC 62271-100: 2017

INTERTEK COLOMBIA S.A

Es responsable de la ejecución, técnicas y parámetros descritos en este Certificado y de la impresión del mismo.

Responsable
Nombre: Ricardo Valencia

Fecha de toma de decisión 2020-08-18
Fecha de impresión/emisión: 2020-08-18
Fecha de vencimiento: 2023-08-17
Fecha última modificación 2022-03-17

Intertek Colombia S.A
Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103,
País de emisión: Colombia

Este certificado tiene una vigencia de
3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y es emitido según el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente es autorizado para copiar o distribuir este Certificado. El uso de la marca de la Certificación de Intertek es restringido al plano de condiciones del Contrato y de este Certificado. Además el uso del nombre de Intertek para la venta o el anuncio de los productos certificados o el servicio deben ser aprobados previamente por escrito por Intertek.

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-200057

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN MARCA ABB TENSIÓN NOMINAL 12 kV CORRIENTE NORMATIVA HASTA 3150 A	OVB-SDB 12
2	INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN MARCA ABB TENSIÓN NOMINAL 15 kV CORRIENTE NORMATIVA HASTA 3150 A	OVB-SDB 15
3	INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN MARCA ABB TENSIÓN NOMINAL 24 kV CORRIENTE NORMATIVA HASTA 3150 A	OVB-VBF 24
4	INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN MARCA ABB TENSIÓN NOMINAL 36 kV CORRIENTE NORMATIVA HASTA 3150 A	OVB-VBF 36
5	INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN MARCA ABB TENSIÓN NOMINAL 40,5 kV CORRIENTE NORMATIVA HASTA 3150 A	OVB-VBF 40.5

FIN DEL ANEXO



ANEXO 2

Certificado de conformidad

EL-CS-200057

Titular certificado	Fabricante
ABB COLOMBIA LTDA	ABB INDIA LIMITED
901283882-1	Planta 1: Plot No. 79 Calle No.17 MIDC Estate, Satpur, Nashik -422 007
AV CRA 45 N 108-27, TORRE 1, PISO 12	Planta 2: Plot No. 34, Satpur MIDC Area, Opp. BSNL Office, Nashik – 422 007
BOGOTÁ D.C.	MAHARASHTRA, INDIA
	ABB S.A.
	Planta 3: Chile 249
	BUENOS AIRES, ARGENTINA

Alcance de la Certificación Aprobado

Numeral 20.16.4 del Anexo General de la Resolución 90708 del

30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía del

CERTIFICACIÓN BAJO REGLAMENTO TÉCNICO Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE

(Colombia)

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN: Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067

CODIGO NACE: 27

Producto: INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN	
Inspección y/o auditoria del producto	Cumple
Ensayos de laboratorio acorde a la norma aplicable	Cumple
Evaluación del sistema de gestión de calidad y/o evaluación del proceso productivo del fabricante	Cumple

Este certificado tiene una vigencia de

3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

El presente certificado tiene una validez solamente en original a partir de la fecha de expedición, cubre el producto descrito en la certificación adjunta y el anexo A según Documento Normativo en el presente anexo y no implica juicios sobre otros MODELOS Y/O REFERENCIAS distintos a los mencionados que fabrique o importe la empresa solicitante objeto del certificado. Este certificado perderá vigencia si el titular incluye modificaciones sobre las características del producto que fue sometido a evaluación, cuando se suspenda la certificación por incumplimiento de la empresa a los requisitos exigidos en la normativa y/o regulación vigente aplicable y estará sujeto a sanciones legales según procedimiento WS-OP-03.

El alcance de esta certificación es de CONFORMIDAD DE PRODUCTO.

Fecha de toma de decisión 2020-08-18

Fecha de emisión: 2020-08-18

Fecha de vencimiento: 2023-08-17

Fecha ultima modificación 2022-03-17

Responsable

Ricardo Valencia

Gerente Líneas de Negocio Electrical & Hardlines