



产品认证证书

证书编号: CQC2007010305252103

申请人名称及地址

ABB France

3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687 Chassieu Cedex, France

制造商名称及地址

ABB 新会低压开关有限公司

广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产企业名称及地址

ABB 新会低压开关有限公司 (V005372)

广东省江门市新会区今古洲工业开发区

产品名称和系列、规格、型号

辅助触点

CA3: Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15: Ue= AC24-127V, Ie=6A; Ue=AC220-240V, Ie=4A; Ue=AC380-440V, Ie=3A; Ue=AC500-690V, Ie=2A; DC-13: Ue=DC24V, Ie=6A; Ue=DC48V, Ie=2.8A; Ue=DC72V, Ie=1A; Ue=DC110/125V, Ie=0.55A; Ue=DC220-250V, Ie=0.3A; IP20; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 08 月 14 日 有效期至: 2024 年 08 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0346456



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2007010305252103

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687 Chassieu Cedex, France

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co.,Ltd.
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co.,Ltd. (V005372)
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Auxiliary Contact

CA3: Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15: Ue= AC24-127V, Ie=6A; Ue=AC220-240V, Ie=4A; Ue=AC380-440V, Ie=3A; Ue=AC500-690V, Ie=2A; DC-13: Ue=DC24V, Ie=6A; Ue=DC48V, Ie=2.8A; Ue=DC72V, Ie=1A; Ue=DC110/125V, Ie=0.55A; Ue=DC220-250V, Ie=0.3A; IP20

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: Aug.14,2020

Valid until: Aug.09,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: _____

陆梅

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0346456



产品认证证书

附 录


第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2007010305252103

纸 号: 346456

型号解释:

CA3- 1 0 S



接线方式: 有 S 为弹簧接线, 无 S 为线夹螺钉接线

常闭辅助触点对数: 0: 无常闭辅助触点, 1: 1 对常闭辅助触点

常开辅助触点对数

1: 1 对常开辅助触点

0: 无常开辅助触点

系列名称: 接触器辅助触点

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>