产品认证证书

证书编号：CQC2008010302317031

申请人名称及地址

ABB Oy

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

制造商名称及地址

ABB Oy

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产企业名称及地址

ABB Oy (V054902)

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

OT100F, OT100FT, OT125F, OT125FT, OT125M, OT125MLE:Uimp: 8kV;Ui: 750V;OT100F, OT100FT:Ith:115A;Ue/Ie:415/500/690V/100A(AC-21A,AC-22A);415V/80A,500V/60A,690V/40A(AC-23A);OT125F, OT125FT:Ith:125A;Ue/Ie:415/500/690V/125A(AC-21A,AC-22A);415V/90A,500V/70A,690V/50A(AC-23A);OT125M:Ith:125A;Ue/Ie:415/500V/125A(AC-21A,AC-22A);415V/90A,500V/70A(AC-23A);OT125MLE: Ith:125A;Ue/Ie:400V/125A(AC-21A,AC-22A);Icm: 3.6kA/690V;Icw: 2.5kA/1s;使用类别: AC-21A, AC-22A, AC-23A;极数: 3P, 4P;适用频率: 50/60Hz;IP20(仅对前面板);型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期： 2020 年 09 月 02 日　　**有效期至：** 2024 年 12 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0334125

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2008010302317031

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Oy

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Oy

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Oy (V054902)

Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Switch-disconnectors

OT100F, OT100FT, OT125F, OT125FT, OT125M, OT125MLE:Uimp: 8kV;Ui: 750V;OT100F, OT100FT:Ith:115A;Ue/Ie:415/500/690V/100A(AC-21A,AC-22A);415V/80A,500V/60A,690V/40A(AC-23A);OT125F, OT125FT:Ith:125A;Ue/Ie:415/500/690V/125A(AC-21A,AC-22A);415V/90A,500V/70A,690V/50A(AC-23A);OT125M:Ith:125A;Ue/Ie :415/500V/125A(AC-21A,AC-22A);415V/90A,500V/70A(AC-23A);OT125MLE: Ith:125A;Ue/Ie:400V/125A(AC-21A,AC-22A);Icm: 3.6kA/690V;Icw: 2.5kA/1s;Utilization Category: AC-21A, AC-22A, AC-23A;Poles: 3P, 4P;Applicable frequency: 50/60Hz;IP20(only for front panels);See the appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.3-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing of product + initial factory inspection + follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462141-2019 .

Valid from: Sep.02,2020 **Valid until:** Dec.10,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

President: _____

Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

http://www.cqc.com.cn

C 0334125

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2008010302317031　　纸　号：334125

型号解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心


中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录

证书编号：CQC2008010302317031　　纸　号：334125



注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn