

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304109915

发证日期: 2021 年 07 月 01 日

有效期至: 2023 年 08 月 31 日

**委托人名称
及注册地址** ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

**制造商名称
及注册地址** ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

**生产企业名称
及生产地址** ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

**产品名称和系列、
规格、型号** 软起动器
PSE210-600-70-1, PSE250-600-70-1, PSE300-600-70-1, PSE370-600-70-1; 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.6-2016

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2018010304109915

第 1 页 共 2 页

纸 号:

PSE210-600-70-1, PSE250-600-70-1, PSE300-600-70-1, PSE370-600-70-1

额定绝缘电压(U_i): 600V;

约定发热电流(I_{th}): PSE210-600-70-1: 210A, PSE250-600-70-1: 250A,

PSE300-600-70-1: 300A, PSE370-600-70-1: 370A;

额定工作电压(U_e): 208-500V;

额定工作电流(I_e): PSE210-600-70-1: 210A, PSE250-600-70-1: 250A,

PSE300-600-70-1: 300A, PSE370-600-70-1: 370A;

额定功率(P_e):

Type	I_e (A)	Power(kW)		
		220-240 V	380-400 V	500V
PSE210-600-70-1	210	59	110	132
PSE250-600-70-1	250	75	132	160
PSE 00-600-70-1	300	90	160	200
PSE370-600-70-1	370	110	200	257

使用类别: AC-53a;

极数: 3P

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2018010304109915

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

PSE 370 - 600 - 70- 1

1 2 3 4 5

1 = Softstarter, name of series

2 = Current rating, Ie: 210A, 250A, 300A, 370A

3 = Operational voltage Ue:208-500VAC

4 = Control supply voltage, Us: 70 = 100 - 250VAC

5 = Design code

Type	Ie (A)	Power(KW)		
		220-240V	380-400V	500V
PSE210-600-70-1	210	59	110	132
PSE250-600-70-1	250	75	132	160
PSE300-600-70-1	300	90	160	200
PSE370-600-70-1	370	110	200	257

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心