中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010304676670

委托人名称、地址

ABB AB, Control Products

Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

生产者（制造商）名称、地址

ABB AB, Control Products

Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

生产企业名称、地址

ABB AB, Control Products

Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

AF265-*-*-*, AF305-*-*-*, AF370-*-*-*, AF265B-*-*-*, AF305B-*-*-*, AF370B-*-*-*,AFS265-*-*-*,AFS305-*-*-*, AFS370-*-*-*; 详细型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 07 月 25 日　　有效期至：2023 年 12 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014 年 02 月 26 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

主　任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Q 2388270

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2014010304676670

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB AB, Control Products
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB AB, Control Products
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB AB, Control Products
Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

AC Contactor

AF265-*-*-*, AF305-*-*-*, AF370-*-*-*, AF265B-*-*-*, AF305B-*-*-*, AF370B-*-*-*,AFS265-*-*-*,AFS305-*-*-*, AFS370-*-*-*; See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Jul.25,2019 **Valid until:** Dec.19,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Feb.26,2014

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President: 陆梅

Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Q 2388270

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010304676670　　　　　纸　号：2388270

AF265-*-*-*,　AF305-*-*-*,　AF370-*-*-*,　AF265B-*-*-*,　AF305B-*-*-*,
AF370B-*-*-*,AFS265-*-*-*,
AFS305-*-*-*, AFS370-*-*-*
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ith:400A, 600A(with terminal enlargement LW300);
AF(S)265*-30:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/400A,1000V/350A;
AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/265A,500V/690V/250A,1000V/113A;
AC-4: Ue/Ie:500V/195A,690V/153A,1000V/90A;
AF(S)305*-30:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/500A,1000V/375A;
AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/305A,500V/690V/290A,1000V/131A;
AC-4: Ue/Ie:500V/232A,690V/162A,1000V/95A;
AF(S)370*-30:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/600A,1000V/400A;
AC-3:
Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/370A,500V/350A,690V/315A,1000V/141A;
AC-4: Ue/Ie:500V/280A,690V/188A,1000V/100A;
AF265-40:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/400A,1000V/350A;
AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/265A;
AF305-40:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/500A,1000V/375A;
AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/305A;
AF370-40:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/525A,1000V/400A;

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：陈栋

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010304676670　　　　　　　　　　纸　号：2388270

AC-3：Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/370A;
极数：3P,4P;
Us：Code 11：24-60V 50/60Hz，20-60V d.c.，Code12：48-130V50/60Hz，d.c.，
Code 13：100-250V50/60Hz，d.c.，Code 14：250-500V 50/60Hz，d.c.，
Code 33：100-250V 50/60Hz，d.c. with PLC，Code 34：250-500V 50/60Hz，d.c.，with PLC;
配用辅助触头：（外置）
CAL19-11，CAL19-11B：
Ith：16A;
1NO1NC，2NO2NC;
AC-15：Ue/Ie:127V/6A，240V/4A，440V/3A，690V/2A;
DC-13：Ue/Ie:24V/3A，48V/1.5A，72V/1A，125V/0.55A，250V/0.3A;
CEL19-10,CEL19-01：
Ith：0.1A;
1NO,1NC;
AC-14:Ue/Ie:24-125V/0.1A;DC-12:Ue/Ie:24-110V/0.1A

注：此附录与证书同时使用时有效。

CQC

主　任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3 页 共 3 页

证书编号：2014010304676670　　　　　　　　　　　　纸　号：2388270

型号解释：

Full type 型号		AF265B-30-11RT-13				
		1 (AF265B)	2 (30)	3 (11)	4 (RT)	5 (13)
Position 位置	Product 产品	√	√		√	
	package label 包装标签	√	√	√	√	√

1 = Name of series and size of contactor 接触器系列名称及大小
- AF265 = Basic model 基本型号
- AF265B = For rolling stock applications 机车应用
- AF305 = Basic model 基本型号
- AF305B = For rolling stock applications 机车应用
- AFS305 = Safety contactor 安全接触器
- AF370 = Basic model 基本型号
- AF370B = For rolling stock applications 机车应用
- AFS370 = Safety contactor 安全接触器

2: Number of main contacts 主触头数量
- 30 = 3 NO- and 0 NC-contacts 3 常开
- 40 = 3 NO- and 0 NC-contacts 4 常开

3: Number of NO and NC auxiliary contacts 辅助触头(CAL19-11, CEL19-01 or CEL19-10)
- 00 = without auxiliary contact 无辅助触头
- 11 = 1 NO- and 1 NC-contacts (side mounted 侧装 CAL19-11)
- 22 = 2 NO- and 2 NC-contacts (side mounted, 侧装 2 pieces CAL19-11)
- 01 = 0 NO- and 1 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-01)
- 10 = 1 NO- and 0 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-10)
- 12 = 1 NO- and 2 NC-contacts (side-mounted 侧装 CAL19-11 and CEL19-01 only for AFS-contactor 仅 对安全接触器)

4: Main terminal connection 主接线方式
- "blank" indicates standard connection Blank代表标准接线方式
- RT indicates ring-tongue connection RT 代表环形接线方式

5: Control supply voltage code 线圈代号
- 11: Us = 20-60V d.c./24-60V a.c.
- 12: Us = 48-130V a.c./d.c.
- 13: Us = 100-250V a.c./d.c.
- 14: Us = 250-500V a.c./d.c.
- 33: Us = 100-250V a.c./d.c. with PLC-control
- 34: Us = 250-500V a.c./d.c. with PLC-control

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心